



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.ТН.ПР019/З.Н.00884**
(номер сертификата соответствия)

019192
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Фирма «KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ».
Адрес: Firuzkoy Mahallesi, Firuzkoy Bulvari №188/1 Avcilar, Istanbul, Turkey, Турция.
Телефон +902124230018, факс +902124230018, адрес электронной почты pazarlama@kalekim.com.tr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Фирма «KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ».
Адрес: Firuzkoy Mahallesi, Firuzkoy Bulvari №188/1 Avcilar, Istanbul, Turkey, Турция.
Телефон +902124230018, факс +902124230018.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.
ОГРН: 1107746088548. Телефон 84997306981, факс 84956415190.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Краски фасадные и внутренние, грунтовки на водно-дисперсионной основе марок
согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 002378), плотностью от 1,05 до 1,69
г/см³, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные.
Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. код ОК 005 (ОКП)
Материалы для покрытия полов. Кровельные, 23 1600
гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.
Показатели пожарной опасности», согласно код ТН ВЭД России
приложению № 2 на 2 листах (бланки № 002379, 3209 10 000 9
№ 002380).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний №ПИПР0068/04-2015 от 14.04.2015 г.,
№ПИПР0069/04-2015 от 14.04.2015 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014г., адрес: 142201, Московская область, г.
Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул.
Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС
TR.977.СДС.14 от 04.09.2014 г. до 04.09.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ»,
рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2015 по 27.04.2018



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ТR.ПР019/З.Н.00884
(номер сертификата соответствия)

002378
(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23 1600 3209 10 000 9	Краски фасадные и внутренние, грунтовки на водно-дисперсионной основе марок: B-Tone, Grena, Ipeksil, Istanbul Metalik, Istanbul Reflekte, Istanbul Sedef, Joker Plus Ext, Joker Plus Ipek Mat, Joker Plus Mat, Joker Plus Plastik, Kale Professional Astar, Kale Professional Dis Cephe, Kale Professional Grenli, Kale Professional Plastik Mat Is Cephe, Kale Professional Promo Dis Cephe, Kale Professional Promo Is Cephe, Kale Professional Silikon Mat Is Cephe, Kale Professional Tavan Plastigi, Kalekim Astar, Kalekim Dolgulu Astar, Kalia Ipek Mat, Kalia Mat, Kalia Tavan Plastigi, Matrix Silikonlu Fasad, Optima, Performa, Performa plus, Protekta, Saten Alci Astari, Silastar, Silikona Grenli, Silikona E, Silikonatex, Supar, Suten, Tavan Plastigi, Uni Astar, Vitray fon, Vitray lak.	Техническая документация изготовителя.



Руководитель
заместитель руководителя
орган по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт-эксперты
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ТН.ПР019/З.Н.00884
(номер сертификата соответствия)

002379
(учетный номер бланка)

Приложение № 2
Сведения о национальных стандартах (сводах, правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.
		Для марок: В-Tone, Grena, Ipeksil, Istanbul Metalik, Istanbul Reflekte, Istanbul Sedef, Joker Plus Ext, Joker Plus Ipek Mat, Joker Plus Mat, Joker Plus Plastik, Kale Professional Astar, Kale Professional Dis Cephe, Kale Professional Grenli, Kale Professional Plastik Mat Is Cephe, Kale Professional Promo Dis Cephe, Kale Professional Promo Is Cephe, Kale Professional Silikon Mat Is Cephe, Kale Professional Tavan Plastigi, Kalekim Astar, Kalekim Dolgulu Astar, Kalia Ipek Mat, Kalia Mat, Kalia Tavan Plastigi, Matrix Silikonlu Fasad.

Руководитель
совместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ТR.ПР019/З.Н.00884
(номер сертификата соответствия)

002380
(учетный номер бланка)

Приложение № 2
Сведения о национальных стандартах (сводах, правилах)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренно воспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.
		Для марок: Optima, Performa, Performa plus, Protekta, Saten Alci Astari, Silastar, Silikona Grenli, Silikona E, Silikonatex, Supar, Suten, Tavan Plastigi, Uni Astar, Vitray fon? Vitray lak.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук